

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Эвакуационные выходы:

- В случае пожара оборудование для приготовления пищи не должно препятствовать доступу работников к эвакуационным выходам.
- Если оборудование для приготовления пищи находится между рабочей зоной или зоной обслуживания и выходом, рекомендуется сделать второй выход из помещения.
- Окно раздачи может использоваться в качестве второго выхода, если:
 - ◆ высота проема составляет не менее 61 см (24 дюйма), а ширина — 50 см (20 дюймов);
 - ◆ подоконник находится на высоте не более 112 см (44 дюйма) от пола торгового киоска;
 - ◆ все работники могут выйти через окно.
- Запрещается нахождение посторонних лиц внутри торгового киоска. Если покупателям разрешен доступ внутрь торгового киоска, на каждом уровне обязательно должен быть второй выход.
- Торговые киоски, вход в которые располагается сбоку, должны находиться на расстоянии не менее 91 см (3 футов) от рядом стоящего киоска или конструкции (здания, стены и т. д.). Этот промежуток всегда должен оставаться свободным.



Переливные клапаны:

Эти клапаны закрываются при чрезмерном расходе пропана и предотвращают нежелательный выпуск пропана в случае повреждения баллона, резервуара или системы трубопроводов.

Сигнализаторы сжиженного газа:

Эти сигнализаторы предупреждают пользователей в случае, если содержание пропана достигает небезопасного уровня.

Доставка на объект: Транспортировка переносных баллонов с пропаном может представлять серьезную опасность.

Колпак и система вентиляции типа I: Рекомендуется использовать, если при приготовлении пищи образуются масляные пары.

Система стационарного пожаротушения:

Рекомендуется использовать при приготовлении пищи на масле слоем более 0,64 см (1/4 дюйма). При отсутствии системы стационарного пожаротушения необходимо использовать плотно прилегающие негорючие крышки, которыми можно накрыть посуду для приготовления пищи.

Регулярная очистка:

Для снижения риска возникновения пожара необходимо очищать все внутренние и внешние поверхности, включая вентиляционные каналы и вентиляторы, чтобы на них не скапливался жир.

PORTLAND FIRE & RESCUE

Требования правил противопожарной защиты и рекомендации



Торговые киоски и прицепы



(503) 823-3770

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Г. ПОРТЛЕНДА

ПРОПАН

- Передвижные киоски с пропановыми плитами запрещается использовать внутри зданий.
- Для использования переносных баллонов с пропаном емкостью более 0,5 л (17 унций) требуется получить разрешение начальника пожарной инспекции.
- Для использования баллонов с пропаном емкостью более 95 л (25 галлонов) необходимо получить специальное разрешение начальника пожарной инспекции.
- Максимально разрешенный объем пропана, который может находиться на каждом объекте/участке, не может превышать 7 576 л (2 000 галлонов). Объект/участок — любая площадка, на которой находятся несколько торговых киосков.
- Баллоны с пропаном запрещается использовать внутри торгового киоска, если в нем не установлен одобренный Министерством транспорта шкаф для размещения баллона с пропаном.
- Баллоны с пропаном должны быть надежно закреплены для предотвращения их опрокидывания и защищены от вандализма и несанкционированного доступа посторонних лиц к клапанам.



ТУШЕНИЕ ПОЖАРА

- Огнетушители (как минимум типа 2A: 10BC) должны располагаться в доступном месте на стене или в шкафу на расстоянии не выше 1,5 м (5 футов) от пола до верхней части огнетушителя.
- Необходимо ежегодно проверять работоспособность огнетушителей и указывать на них дату проверки.
- При приготовлении пищи на масле слоем более 0,64 см (¼ дюйма) необходимо иметь огнетушитель класса «К».
- Обслуживание стационарных систем пожаротушения (при наличии) должно проводиться каждые 6 месяцев квалифицированным специалистом. На оборудовании должна ставиться отметка с датой проведения обслуживания. Отчет о техническом обслуживании должен храниться на объекте.



РАЗРЕШЕНИЯ

- Необходимо ежегодно получать разрешение на использование переносных устройств, работающих на пропане.
- Сбор за получение разрешения составляет 25 долл. США и оплачивается в момент подачи заявления.
- Форма заявки на получение разрешения расположена на сайте пожарной службы г. Портленда по адресу: <https://www.portlandoregon.gov/ire/article/657239>

ИЛИ

- ее можно получить в офисе противопожарной защиты по адресу:
**1300 SE Gideon St.
Portland, OR 97202**
- Наклейка с разрешением должна находиться на видном месте в киоске/ларьке.
- Срок действия разрешений заканчивается 31 декабря.
- Отсутствие установленного разрешения или несоблюдение требований правил противопожарной защиты является нарушением правил пожарной безопасности, которое может привести к выдаче соответствующего предписания и наложению штрафа.
- Дополнительную информацию о получении разрешений можно уточнить по телефону: (503) 823-3712